SBX. SMART ENGINEERING

AO ILUSTRÍSSIMO SR. PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA/GO

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
Pregão Eletrônico nº 05/2022

SBX ENGENHARIA LTDA., sociedade empresarial com sede na Rua Avicena, nº. 137, Santa Cândida, cidade de Curitiba, estado do Paraná, CEP. 82.630-450, vem à presença de V. Ex. ª, apresentar, tempestivamente, **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL,** pelos fundamentos constantes desta peça.

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

O presente processo licitatório tem por objeto: "Registro de preços para eventual e futuras aquisições de Materiais Elétricos, destinados a atender as demandas da iluminação Pública do Município de Luziânia-GO, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano."

Assim, a Impugnante, verificou haver requisitos de qualificação técnica que prejudicam a competitividade e lisura do presente edital.

2. DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO

2.1 Protetor de Surto de 10 a 12kA

Impugnamos a exigência de protetor de surto com corrente de descarga máxima (Imax) de 12kA. O padrão dos fabricantes, importadores e distribuidores de luminárias para uso viário é Imax de 10kA. Solicitar 12kA, novamente, restringe drasticamente a competitividade do certame

Com isso, solicitamos que seja alterada a especificação do protetor de surto com corrente de descarga máxima (Imax) para 10kA (8/20 µs).

3. DO PEDIDO

Ante o exposto, requer-se de Vossa Senhoria:

3.1. Que se receba da presente impugnação, pois tempestiva nos termos do artigo 41 § 1º da Lei 8.666/93;

3.2. Que se dê provimento a presente impugnação para que o Edital seja suspenso com objetivo de:

a) Retificar a informação quanto ao DPS para 10kA.

Pede deferimento.
Curitiba, 20 de julho de 2022.

SBX ENGENHARIA LTDA:33087328000146

SBX Engenharia LTDA