



## Esclarecimentos - Processo 022/2025-FMS - MUNICIPIO DE LUZIANIA

### Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
16/06/2025 09:53	Prezados, bom dia! Gostaríamos de obter algumas informações adicionais sobre o fornecimento de oxigênio líquido. 1) O fornecimento do produto oxigênio líquido ora ofertado será para fornecimento de fonte primária ao serviço? 2) Qual a capacidade do tanque instalado? 3) Já há central backup junto ao serviço em caso de problemas na fonte primária (Tanque)? E quanto ao fornecimento do oxigênio gasoso no uso da central backup? 4) Qual a média de volume mensal consumido? 5) Quando solicitado abastecimento pelo serviço, qual o prazo de entrega? Somente são pontuados 10 dias após a primeira aplicação e para as recargas? 6) O tanque instalado possui laudo de NR13 válido com ART, Certificados de calibração dos instrumentos (PSV e manômetros)? 7) Considerando que o tanque é propriedade do Hospital, devido a imposição quanto a essa responsabilidade pede-se ao serviço o detalhamento de todas as dimensões, especificações, características e local instalado do tanque para que a empresa possa considerar todas as despesas decorrentes deste processo, bem como, que junto ao processo seja incluída fotos do tanque e local no seu atual estado, bem como, autorização expressa para programação de visita técnica para vistoria.		Não há arquivo anexado.

### Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

RODRIGO DE BRITO RODRIGUES

LUZIÂNIA-GO - 16/06/2025

Gerado em: 16/06/2025 16:55:57